

安全にご使用いただくために



ご注意

- ① 圧着ソケットを誤って足の上に落としますと、けがをすることがありますから、絶対に落とさないようにご注意ください。また、安全のために、作業中は安全靴を着用してください。
- ② 特に高所で取り付け作業の際は、下に人がいないことを確認した上で、作業を行ってください。また落下防止の対策を行ってから作業をしてください。
- ③ 作業をする時は必ず軍手等の保護具を着用し、けがを防止してください。
- ④ 温度の高いパイプを補修する時には、やけどをしないように運転を止めてパイプ温度を下げてから行ってください。
- ⑤ 圧着ソケットの能力以上の圧力のあるパイプ補修は行わないでください。
- ⑥ 規定仕様以外のみだりな改造や、製品の独自変更はおやめください。
- ⑦ どのようなタイプの圧着ソケットでも、パイプどうしやパイプと継手を接続する事はできません。よって接続部の劣化等により、圧着ソケットを取り付けた箇所の接続が外れてしまう恐れがある場合は、ご使用にならない様お願い致します。

ゴムが重要!

圧着ソケットは、高い温度や表面の傷んだパイプに使用された場合、ゴムの寿命は短くなりますので予めご了承ください。
ただし、新しいゴムに交換していただくことによって長期にわたる補修も可能になります。
また、一度取付けられた圧着ソケットを他の箇所にも再使用される場合も、ゴムを新品と取替えていただきますよう、お願いいたします。

※本カタログのデータ数値は、当社内での試験値であり、保証値ではありません。
ご使用に当たっては、目的の条件に適用できるかを十分にご検討ください。
また、当社の製造上の原因とみられる不良があった場合は新品とお取替えいたしますが、本製品を取付けたことによる直接あるいは間接的に生じた損害の責はご容赦願います。

※本カタログの内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



代理店

製造・発売元

 **児玉工業株式会社**

〒550-0013 大阪市西区新町3丁目7番5号
TEL.06-6541-4827 FAX.06-6541-4826
E-Mail: info@kodama-industries.co.jp

URL ● <http://www.kodama-industries.co.jp>